



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
ul. Sowie 6b, 32-500 Chrzanów

tel/fax. (032) 6230186 (032) 6110185 kom. 604 470 770 email: ekoservice@p2.pl www.ekoservice.pl NIP 628-220-33-48

Chrzanów 05.09.2017 r.

Przedsiębiorstwem Komunalnym „PEGIMEK” Sp. z o. o. w Świdniku

ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik

Dotyczy ogłoszenia nr 17/2017/S oraz 23/2017/S

W związku z unieważnieniem przetargu nr 17/2017/S i ponownym jego ogłoszeniu pod nr 23/2017/S zgłaszamy protest na Państwa postępowanie.

Postępowanie nr 17/2017/S zostało unieważnione z powodów ekonomicznych, ponowne ogłoszenie postępowania pod nr 23/2017/S różni się jednak pod względem wymagań technicznych. Radykalnie został zmieniony „Opis przedmiotu zamówienia” poprzez usunięcie możliwości złożenia oferty równoważnej spełniającej warunki techniczne, co ogranicza możliwość konkurencji i jest niezgodne z Dyrektywami UE oraz prawem. Przypominamy, że Eko-service ofertę złożył z pełną dokumentacją techniczną potwierdzającą spełnienie warunków SIWZ, oferta była również najtańszą spośród złożonych. Tożsama z założenia specyfikacja postępowania nr 23/2017/S nie zezwala na możliwość złożenia oferty równoważnej.

Mając na uwadze zasady zdrowej konkurencji i uczciwości, niedopuszczalnym jest dokonywanie tak radykalnych zmian bez podania przyczyn. Ponadto uważamy, że przeprowadzenie przygotowań, analiz, koncepcji, uzgodnień, zaprojektowanie, obliczenie i przygotowanie merytoryczne dotyczące tak radykalnych zmian w postępowaniu, w tak krótkim czasie jest niemożliwe.

Przypominamy, że zamawiającym jest podmiot publiczny od którego wymaga się spełniania wszystkich wymaganych prawem procedur.

Zmiany techniczne, które zostały wprowadzone już na pierwszy rzut oka nie sprostają obniżonym (co Państwo sugerujecie) wymaganiom ekonomicznym, którymi uzasadnili Państwo unieważnienie poprzedniego postępowania. Metoda burstliningu z zastosowaniem rury PEHD RC zgrzewanej, wymaga wykonania wykopów technologicznych z wymianą studni oraz odtworzeniem nawierzchni, z kolei w przypadku zastosowania metody burstlining krótkimi modułami PVC prace prowadzone są w istniejących studniach bez konieczności ich wymiany oraz odtwarzania nawierzchni, co przyspiesza proces renowacji, obniża poziom niebezpieczeństwa dla otoczenia i eliminuje zbędne prace wykopowo-odtworzeniowe.

Prosimy o powrót do zapisów technicznych z SIWZ nr 17/2017/S. Nadmieniamy, że technologia oparta o wykorzystanie krótkich modułów rurowych PVC lub PE jest Państwu znana i korzystaliście Państw z niej w poprzednich latach.

Informujemy, że broniąc uczciwości postępowań, interesów naszej spółki oraz stając w imieniu innych przedsiębiorców, którzy na co dzień spotykają się z takimi sytuacjami, w przypadku braku reakcji na nasze pismo, będziemy zmuszeni prosić o wyjaśnienie powyższej sytuacji właściwe i odpowiedzialne za przejrzystość postępowań instytucje.

  
PREZES ZARZĄDU  
Mateusz Klag

Świdnik, dnia 06.09.2017.

SZP/3703/2017

Zarząd:

Prezes Zarządu  
Hubert Obrusiewicz

Sekretariat 81 751-27-75  
Centrala 81 751-20-44  
Fax 81 751-28-37  
www.pegimek.swidnik.pl  
e-mail:  
biuro@pegimek.swidnik.pl

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji  
ul. Kusocińskiego  
81 751-66-09  
woda@pegimek.swidnik.pl

Pogotowie WOD-KAN  
994

Przeczopownia  
Ścieków  
ul. Krępiecka 18  
81 751-74-46

Zakład Zarządzania  
Nieruchomościami  
ul. Konopnickiej 3  
81 751-20-44 w. 142  
lokale@pegimek.swidnik.pl

Zakład Usług Porządkowych  
i Robót Drogowych  
ul. Targowa 19  
81 751-22-05  
drogi@pegimek.swidnik.pl



**EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp.k.**  
**ul. Sowie 6B**  
**32-500 Chrzanów**

*dotyczy: postępowania na „Wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego w Świdniku”*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.09.2017. Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” wyjaśnia, iż w nowym postępowaniu nr 23/2017/S dotyczącym renowacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego w Świdniku Zamawiający zdecydował się na wykonanie powyższego zamówienia jedną z dwóch metod, które były dopuszczone w poprzednim postępowaniu nr 17/2017/S. Nie jest więc to radykalna zmiana w sposobie wykonania zamówienia, ponieważ metoda renowacji z wykorzystaniem rury ciągłej o połączeniach zgrzewanych była dopuszczona już w poprzednim postępowaniu.

Nie prawdą jest również, że Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, gdyż zgodnie z zapisami w pkt 1 SIWZ w przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca w swojej ofercie powinien przedstawić jakie materiały równoważne oferuje. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego oraz złożył stosowne dokumenty uwiarygodniające te materiały/urządzenia. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności oferowanego towaru udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Technologia renowacji z wykorzystaniem krótkich modułów rurowych jest nam rzeczywiście znana, ale w tym przypadku Zamawiający zdecydował się na zastosowanie rury ciągłej. Wybór metody renowacji jest prawem Zamawiającego i nie stanowi to naruszenia ani zasad uczciwej konkurencji ani zasad przejrzystości postępowania. Natomiast czas na składanie ofert został wyznaczony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w P.K. PEGIMEK Sp. z o.o. i jest nie krótszy niż 14 dni licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
Hubert Obrusiewicz